

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «ЧЕБУРАШКА»

427551, УР, Базинский район

п. Базино, ул. Школьная, 21

Тел.: (834141) 7-45-00

E-mail: cheburashkabal@mail.ru

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Удмуртской
Республике в г. Глазов

Заведующего МБДОУ
д/с «Чебурашка»
А.Р.Касимовой

ОТВЕТ

15.02.2024 № 17

В ответ на Предписание от 09.02.2023 № 147 поясняю следующее:

№	Нарушения	Отметка о выполнении
1.	Уровень искусственной освещенности не соответствует гигиеническим требованиям в помещении игровой «Ягодка» - уровень искусственной освещенности составил 218+/- 20 лк при норме 400 лк	Не выполнено, связи с выпуском детей в мае 2023 и недобором детей, с июня 2023 г. группа не функционирует.
2.	Требования по обеспечению воспитанников мебелью в соответствии с их ростом выполняется не во всех группах, так в группе «Колокольчик» у 6 детей рост составляет до 850 мм высота стула составляет 200 мм при норме 180 мм	Выполнено. Высота стульев приведена в соответствие.
3.	Нарушения при проверке личных медицинских книжек: Завалина О.Е., Бузмакова Г.Ф. – не имеется отметки о прохождении флюорографии,	Выполнено. Указанные сотрудники прошли обследование, отметка в книжке имеется
4.	Нормы питания (по данным накопительной ведомости) не выполняются по следующим группам продукции: творог (-74,3%), овощи (-32%), Соки (54%)	Выполнено, меню откорректировано с учётом выполнения норм питания.
5.	В 10-ти дневном меню для детей 1-3 лет и 3-7 лет идет занижение суммарной массы (объёма) блюд на завтрак – во все дни, кроме 4 дня, на второй завтрак – 3 и 9 день	Выполнено, в 10-ти дневное меню внесены изменения
6.	В музыкальном зале, на потолке имеются дефекты отделки на небольшом участке в виде подтеков, намокания	Устранено после летних ремонтных работ на крыше, отделка данного участка восстановлена.
7.	Помещение медицинского кабинета (процедурный (прививочный) кабинет) не обеспечен горячей водой.	Выполнено. В процедурном кабинете установлен водонагреватель.

Заведующий



А.Р.Касимова